

Luftfilter SuperFlow Alu 95 och SuperFlow Eco 95

Utfärdat till

Interfil AS

Industrivegen 80, 2690 Skjåk, Norge

tillverkningsställe

Samma som ovan

Produktnamn och produktbeskrivning

Luftfilter; SuperFlow Alu 95 och SuperFlow Eco 95, ePM1 85 %, påsfilter med ram av aluminium eller ram av trä, för filtrering av luft i luftbehandlingsinstallationer.

Filterklass: ISO ePM1 85 % Filtermedia: Glasfiber

Detta certifikat avser luftfilter med ram av aluminium, med nedanstående artikelnummer (38 stycken):

Artikelnr	Benämning	Artikelnr	Benämning	Artikelnr	Benämning	Artikelnr	Benämning
411407	LM 11-95	411416	HM 11-95	411414	WM 11-95	411412	VM 11-95
115008	MM 10-95	119036	GM 10-95	113008	SM 06-95	119068	FM 06-95
116012	LM 10-95	119008	HM 10-95	111044	WM 10-95	411240	VM 10-95
115012	MM 08-95	117104	BF/M 08-95	113012	SM 05-95	119072	FM 05-95
116016	LM 08-95	403195	WM 08-95	111012	VM 08-95	113016	SM 04-95
411409	LS 11-95	412723	HS 11-95	412034	WS 11-95	412028	VS 11-95
115020	MS 10-95	412586	GS 10-95	413157	BF/S 10-95	113020	SS 06-95
412588	FS 06-95	116024	LS 10-95	119016	HS 10-95	111056	WS 10-95
111020	VS 10-95	115024	MS 08-95	118833	BF/S 08-95	119048	GS 08-95
113024	SS 05-95	119080	FS 05-95				

Certifikat 269901-03 | 2024-10-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 50115 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1252425

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 1 (3)

Detta certifikat avser luftfilter med ram av trä, med nedanstående artikelnummer (38 stycken):

Artikelnr	Benämning	Artikelnr	Benämning	Artikelnr	Benämning	Artikelnr	Benämning
411408	LM 11-95t	411417	HM 11-95t	411415	WM 11-95t	411413	VM 11-95t
414151	MM 10-95t	414153	GM 10-95t	313008	SM 06-95t	414156	FM 06-95t
411435	LM 10-95t	414150	HM 10-95t	414147	WM 10-95t	413132	VM 10-95t
414152	MM 08-95t	413183	BF/M 08-95t	413374	SM 05-95t	414157	FM 05-95t
316016	LM 08-95t	414148	WM 08-95t	414149	VM 08-95t	313016	SM 04-95t
411410	LS 11-95t	412732	HS 11-95t	412759	WS 11-95t	412704	VS 11-95t
414162	MS 10-95t	414164	GS 10-95t	311220	BF/S 10-95t	414166	SS 06-95t
414167	FS 06-95t	316024	LS 10-95t	319016	HS 10-95t	414159	WS 10-95t
311020	VS 10-95t	414163	MS 08-95t	401275	BF/S 08-95t	414165	GS 08-95t
313024	SS 05-95t	414168	FS 05-95t				

Avsedd användning

Filtrering av till- och/eller frånluft i ventilationssystem.

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Material	6:11
Egenskaper hos luft som tillförts rum	6:22

Produkterna har även bedömts mot kraven enligt certifieringsregel CR 055 och uppfyller dessa krav.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för posefilter, daterat 2018-05-07.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-00-0331, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Distributör

Tillverkningsställe

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer/datum

Certifikatnummer

Egenskaper

P-märke

Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Interfil AS

Interfil AS, Skjåk

Artikelnummer, modellnamn, mått

QR-kod (rutkod)

269901-03

ePM₁ 85%



RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 1225621A, 1252884A och AO-0015930 från RISE samt Produktbeskrivning av luftfilter i produktfamiljen, daterad 2024-09-27.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-10-18.

Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida. Denna utgåva av certifikatet ersätter tidigare utgåvor.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin Tillander'.

Martin Tillander