

SuperFlow Alu 83 & SuperFlow Eco 83

ePM₁ 60 %

Innehavare/Utfärdat för

INTERFIL

Industrivegen 80, N-2690 Skjåk, NORGE

Organisationsnummer/VAT nummer: NO 955 465 458 MVA

Tel: +47 902 70 077

E-post: post@interfil.no Hemsida: www.interfil.no

Produktbeskrivning

Luftfilter, SuperFlow Alu ePM₁ 60 %, påsfilter med ram av aluminium respektive SuperFlow Eco ePM₁ 60 %, påsfilter med ram av trä, samtliga för filtrering av luft i luftbehandlingsinstallationer.

Filterklass: ePM₁ 60 %

Filtermedia: Glasfiber

Detta certifikat avser luftfilter med ram av aluminium med nedanstående artikelnummer (53 stycken):

406215	406222	406226	406236	406245	407103
407271	407272	407273	407274	407280	407281
407282	407283	407284	410036	410177	410179
410181	410182	410236	410237	410271	410272
410276	410277	410283	410285	410300	410301
410302	410303	410305	410317	410321	410322
410324	410328	410330	410332	410348	410349
410351	410352	410465	410473	410539	410834
410960	411005	411070	411072	411287	

Detta certifikat avser luftfilter med ram av trä med nedanstående artikelnummer (53 stycken):

396011	402449	402451	402452	402453	402455
402456	402457	402458	402462	402463	402465
402466	402467	402468	402469	402470	402472
402473	402475	402476	403673	404742	406618
406622	406634	410054	410055	410059	410060
410197	410215	411016	411067	411068	411069
411073	411074	411075	411076	411077	411078
411079	411080	411081	411082	411083	411084
411085	411086	411087	411099	412344	

Certifikat C900345 | 2021-04-09

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

135209

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Avsedd användning

Filtrering av till- och/eller frånluft i ventilationssystem.

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Material	6:11
Egenskaper hos luft som tillförts rum	6:22

Produkterna har även bedömts mot kraven enligt certifieringsregel CR055 och uppfyller dessa krav.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för posefilter, (daterad av RISE 2021-03-04).

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: 201-00-0331.
Kontrollorgan: RISE Inspection.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.


Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: INTERFIL A/S, Skjåk, Norge.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Distributör
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Certifikatnummer
Egenskaper
P-märke
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

INTERFIL AS
SKJÅK
Artikelnummer, modellnamn, mått
Prod. nr.
C900345
ePM₁ 60 %

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 2P00751-01G, 2P00751-02B och ca912348 samtliga från RISE samt Produktbeskrivning av luftfilter i produktfamiljen; daterad 2021-04-08.

Kommentarer

Varje leverans ska åtföljas av erforderliga instruktioner om installation och användning.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-04-08.

Stefan Coric

Certifikat C900345 | 2021-04-09

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering